

新疆维吾尔自治区计价依据有关问题解释

（五）

一、2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》有关问题解释

2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》第十二章墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中墙、柱（梁）面砂浆抹灰和墙、柱（梁）面镶贴块料定额子目是否包含界面剂内容？

答：第十二章墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中有关墙、柱（梁）砂浆抹灰和墙、柱（梁）镶贴块料定额子目中不包含界面结合层用工和用料，本章定额已单独设置水泥砂浆界面剂和素水泥浆界面剂子目。

二、2015 版《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》有关问题解释

1. 执行 2015 版《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》第二章广场砖铺装拼图案（2-29）定额子目时，如发生现场切割加工拼图案的，能否对该定额子目进行调整？

答：现行 2015 版《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》第二章广场砖铺装拼图案（2-29）定额子目中的组合型广场砖是按成品考虑编制的，未考虑现场切割加工拼图案等非常规工艺。当设计要求对缝、分色、拼花、圆弧形等不规则块料铺贴时，需现场对块料进行加工切割的，人工和材料消耗量可依据设

计文件、经批准的施工组织设计等资料，甲乙双方结合施工现场实际测算后进行调整。

2. 在 2015 版《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》中，涉及草绳绕树干（5-78、5-79、5-80、5-81、5-82、5-83）的定额子目，其计量单位为“m”，具体应如何计量？

答：草绳绕树干的工程量根据不同的树干胸径，按草绳所绕树干的高度，以“m”为单位进行计算。

三、2015 版《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》勘误

页码	定额编号	项目名称	名称	误	正
41	1-253	人工混播草坪	人工	3.194	0.531

页码	定额编号	项目名称	误	正
83	2-47	台阶花岗岩整石厚 150mm 以内	0.010	1.040

四、2020 版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》勘误

页码	定额编号	项目名称	名称	误	正
182	5-430	检查井及化粪池井（池）壁木模板	人工	69.430	31.080
			板方材	0.854	1.394

五、2020 版《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》勘误

页码	定额编号	项目名称	名称	误	正
5	B4-1~B4-5	小型电机干燥	材料	黑胶布 200mm×20m	黑胶布 20mm×20m
5	B4-6~B4-10	小型电机干燥	材料	黑胶布 200mm×20m	黑胶布 20mm×20m